РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект

Обект	„Цех за безалкохолни напитки"
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след два броя пречиствателни съоръжения (септична яма с биофилтрираща траншея и пречиствателна станция за битови отпадни води – ПСОВ), производствени отпадъчни води без осигурено пречистване и част от дъждовните отпадъчни води от откритите площи след пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител (КМУ) в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Въча, представляваща ПИ с идентификатор 34028.12.259 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река", държавна публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA600R130 – „Река Въча от град Кричим до устие и притоци"
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б" и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район", заявление с вх. №РР-07-14/14.03.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източнобеломорски Район" за периода 2016г. – 2021г. (ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г.), който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, водното тяло е определено в добро екологично и добро химично състояние. За 2021г. повърхностно водно тяло с код BG3MA600R130 е определено в добро екологично и добро химично състояние, като може да се направи извода, че няма промяна в състоянието спрямо определеното в ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г.

	Мястото на ползване: Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а" и „б" от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица" с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включена в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г., а именно в защитена зона по директивата за местообитанията с код BG0000424 – „Река Въча–Гракия" обявена със Заповед №РД–334/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите и не попада в защитени зони включена в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение № 1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016г. – 2021г., няма предвидени мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2016г.–2021г. (ПУРН 2016г.–2021г.), който на основание чл.146о, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	**Заустване №1** – Смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след два броя пречиствателни съоръжения (септична яма с биофилтрираща траншея и пречиствателна станция за битови отпадни води – ПСОВ), производствени

	отпадъчни води без осигурено пречистване и част от дъждовните отпадъчни води от откритите площи след пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител (КМУ) в река Въча, представляваща ПИ с идентификатор 34028.12.259: **Географски координати на точката на заустване:** **42°07'32,87"N 24°34'38,33"E** **Кота на заустване на канала: H=174,56 м**
	Заустване №2 – Дъждовни (атмосферни) води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностния водоприемник река Въча, представляваща ПИ с идентификатор 34028.12.259: **Географски координати на точката на заустване:** **42°07'32,86"N 24°34'38,22"E** **Кота на заустване на канала: H=174,98 м**
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 34028.7.165 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Йоаким Груево, Община Стамболийски, Област Пловдив. **ЕКАТТЕ 34028**
Заявено водно количество за заустване	**Заустване №1** – Смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след два броя пречиствателни съоръжения (септична яма с биофилтрираща траншея и пречиствателна станция за битови отпадни води – ПСОВ), производствени отпадъчни води без осигурено пречистване и част от дъждовните отпадъчни води от откритите площи след пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител (КМУ): **$Q_{ср.год.}$ = 9 510,00 м^3/год.** **Поток №1** – Битово – фекални отпадъчни води след септична яма с биофилтрираща траншея: $Q_{макс.час.}$ = 1,06 м^3/час $Q_{ср.ден.}$ = 4,54 м^3/ден $Q_{ср.год.}$ = 1 135,00 м^3/год **Поток №2** – Битово – фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за битови отпадни води (ПСОВ): $Q_{макс.час.}$ = 0,35 м^3/час $Q_{ср.ден.}$ = 2,02 м^3/ден $Q_{ср.год.}$ = 505,00 м^3/год **Поток №3** – Дъждовните отпадъчни води от откритите площи след пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител (КМУ):

	$Q_{\text{оразм}}$ = 150.00 л/сек $Q_{\text{ср.год}}$ = 3 120,00 м^3/год **Поток №4** – Производствени отпадъчни води без осигурено пречистване: $Q_{\text{макс.час}}$ = 4.10 м^3/час $Q_{\text{ср.ден}}$ = 19.00 м^3/ден $Q_{\text{ср.год.}}$ = 4 750,00 м^3/год
	Заустване №2 – Дъждовни (атмосферни) води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностния водоприемник: $Q_{\text{оразм}}$ = 190,00 л/сек $Q_{\text{ср.год}}$ = 3 950,00 м^3/год
Място за мониторинг	**Пункт №1** – РШ на изход септична яма с биофилтрираща траншея; **Пункт №2** – РШ на изход ПСОВ; **Пункт №3** – РШ 10 нова на изход КМУ; **Пункт №4** – РШ 5 от уличен колектор за отвеждане на смесеният поток отпадъчни води;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	**Показатели**			**Собствен мониторинг**	
				Честота на пробовземане	**Вид на пробата**
Заустване №1 Смесен поток БФОВ, ПОВ и ДОВ				Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води	
Поток №1 БФОВ *място за собствен мониторинг* **Пункт №1** РШ на изход септична яма с биофилтрираща траншея	Активна реакция pH	**6,0 – 8,5**		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**50**		на шестмесечие	еднократна
	БПК$_5$	**25**			
	ХПК (бихроматна)	**100**		на шестмесечие	еднократна
Поток №2 БФОВ	Активна реакция pH	**6,0 – 8,5**		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		

място за собствен мониторинг **Пункт №2** РШ на изход ПСОВ	Неразтворени вещества	**50**		на шестмесечие	еднократна
	БПК5	**25**		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	**100**		на шестмесечие	еднократна
Поток №3 ДОВ *място за собствен мониторинг* **Пункт №3** РШ 10 нова на изход КМУ	Активна реакция pH	**6,0 – 8,5**		на шестмесечие*	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**50**		на шестмесечие*	еднократна
	ХПК (бихроматна)	**100**		на шестмесечие*	еднократна
	Нефтопродукти	**5**		на шестмесечие*	еднократна
Поток №4 Смесен поток БФОВ, ПОВ и ДОВ *място за собствен мониторинг* **Пункт №4** РШ 5 от уличен колектор за отвеждане на смесеният поток отпадъчни води	Активна реакция pH	**6,0 – 8,5**		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**50**		на шестмесечие	еднократна
	БПК5	**25**		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	**100**		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	**5**		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на разрешителното:			
* Пробата да се взема по време на дъжд.					
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Дъждовни води при разделна канализационна система	1. Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в площадковата дъждовна канализационна мрежа на обекта изградена за отвеждане на дъждовните (атмосферни) води формирани от покривите на Цех №3 и навес.				
Специфични изисквания към местата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на количествата заустваните отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни				

и програмата за мониторинг	устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 4. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 5. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да се извърши рехабилитация на съществуващите пречиствателни съоръжения за третиране на формиращите се от обекта производствени отпадъчни води и/или да се проектират и изградят нови такива. 2. Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в площадковата дъждовна канализационна мрежа, в която се заустват води, формирани от отводняване на покривите на Цех №3 и навес, които се отвеждат самостоятелно до Заустване №2, които съгласно чл.3, т.6 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване не се счита за заустване на отпадъчни води. 3. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни

	води от канализационната система във водния обект. 4. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води. 5. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най–малко 30–дневен срок преди започването им. 6. Да се предвиди почистване на каломаслоуловителя (КМУ) поне веднъж годишно. 7. Да не се допуска попадане на нефтопродукти и утайка във водоприемника. 8. Да не се допуска включване на отпадъчни води с друг характер в канализационната мрежа отвеждаща битово–фекалните отпадъчни води до изградените за тяхното третиране пречиствателни съоръжения. 9. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.
Други условия	1. Пречиствателното съоръжение за отпадъчни води да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР" на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „ Янко Сакъзов" №35 или Централна поща, ПК 307

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „ Източнобеломорски район"

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"