О Б Щ И Н А С Т А М Б О Л И Й С К И

4210, гр. Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски" № 29; тел. +359 339 62493, факс +359 339 62308
e-mail:stamboliyski@mail.orbitel.bg; www.stamb.info

ОБЩИНА "СТАМБОЛИЙСКИ"
гр. Стамболийски
обл. Пловдивска
Изх. №.543...../08.03.19г.

Относно: Запитване с Вх. № 1130/ 07.03.2019г.
Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и съоръжения за нуждите на ОДЗ „Пролет“ в УПИ IX-детски комбинат, кв. 64 по плана на с. Ново село, община Стамболийски“

Въпрос: В Количествено-стойностна сметка – Образец %с на ред № 3 е записано: Ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи 40/40/4 см.,
Моля, Възложителя да поясни има ли съществуваща бетонова настилка или друга повърхност върху която ще се монтира настилката, включително и детските съоръжения описани в КСС.
В случай, че няма такава, следва ли да се калкулира в цената и направа на бетонова настилка?

Отговор: Ударопоглъщащата настилка, предмет на настоящата обществена поръчка ще се монтира върху предварително изпълнени стоманобетонови настилки, които ще бъдат част от вертикалната планировка по изпълнение на СМР на обект с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Пролет“, ведно с прилежащото дворно пространство в УПИ IX-детски комбинат, кв.64 по плана на с. Ново село, Община Стамболийски“;
Ангажимент на участниците по настоящата обществена поръчка ще бъде само доставката и монтажа на спортните и ударопоглъщащите настилки, върху предварително изпълнена стоманобетонова основа.

КМЕТ
Регламент 2016/679

Възложител:.....
Любомир Мар
Зам. кмет на Община Стамболи...
(Упълномощен съгласно Заповед № 73/ 08.03.19г.
На кмета на Община Стамболийски)