# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
# БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

*за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води*

*(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)*

| | |
|---|---|
| Обект | Оранжерии в имот с идентификатор 52221.56.962 по КККР на с. Ново село, община Стамболийски. |
| Цел на заявеното водовземане | Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. |
| Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане | BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” |
| Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни | На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-306/30.11.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.<br>Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.<br>За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.<br>Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2021г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q013 е „лошо” - показатели на замърсяване са нитрати, манган, фосфати.<br>При извършен анализ на водата с протоколи от изпитване № 370-4/05.07.2021г. на лаборатория „АКВАТЕРАТЕСТ“ при ИССЕ ООД има превишаване по показатели: **1.** Нитрати - резултат от изпитването = 100,0 mg/l. Стандарт за качество на показателя съгласно Наредба № 1/10.10.2007г. = 50,0 mg/l. **2.** Хром - резултат от изпитването = 339,0 µg/l. Стандарт за качество на показателя съгласно Наредба № 1/10.10.2007г. = 50,0 µg/l. |

| | |
|---|---|
| | На 16.01.2023г. е извършено повторно пробовземане от РЛ-Пловдив към ИАОС възложено от БДИБР по показатели: Нитрати, Хром, Калций, Електропроводимост, pH, температура. Резултати от изпитването са: Нитрати = 66,0 mg/l., Хром-общ = 12,0 µg/l. Наблюдава се превишаване само по показател нитрати. |
| Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането | Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 22,50м. Тръбно-филтърна PVC колона ∅200мм. Гравийна засипка в задтръбното пространство. Филтърната част на колоната в интервала от 9,0-22,50м. |
| Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията<br><br>ЕКАТТЕ | 1 ТК, изграден в имот с идентификатор 52221.56.962 по КККР на с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив,<br>с координати: N 42° 06' 53,872" E 24° 28' 25,051"<br><br>52221 |
| Параметри на разрешеното водовземане | $Q_{год.}$ = 4 851 $м^3$/год.<br>$Q_{ср.ден.}$ = 0,15 л/сек.<br>$Q_{макс.}$ = 4,0 л/сек;<br>$S_{макс.експл.}$ = 2,0м. |
| Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите | Спазване на разрешеното водно количество;<br>Спазване целите, за които е разрешено водовземането;<br>Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: температура, pH, електропроводимост, обща твърдост, неразтворени вещества, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, желязо, калций, манган, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий, живак, хром.<br>Монтиране на водомерно устройство, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземните съоръжения;<br>Измерване на нивото на подземните води.<br>Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; |

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"*