Изх. № 3492 17.09.18г.

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

4210, гр. Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски" № 29; тел. +359 339 62493, факс +359 339 62308
e-mail:stamboliyski@mail.orbitel.bg; www.stamb.info

ОТНОСНО: Запитване Вх. № 4606/ 14.09.2018г.
Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и съоръжения за нуждите на ОДЗ „Пролет“ в УПИ IX-детски комбинат, кв.64 по плана на с. Ново село, община Стамболийски“.

Въпрос: Съгласно приложената количествена сметка е предвидено да бъде извършена доставка и монтаж на спортни настилки и ударопоглъщаща настилка. За техни монтаж се изисква твърда равна и гладка основа (шлайфан бетон или асфалт). Моля да уточните следното:

1. Има ли подготвена такава основа?
2. Каква е наличната основа?
3. Трябва ли участниците да калкулират подготовката на основата в цената за доставка и монтаж на спортните и противоударни настилки?

Отговор на въпроси 1,2 и 3: Спортните настилки и ударопоглъщащата настилка, предмет на настоящата обществена поръчка ще се монтират върху предварително изпълнени стоманобетонови настилки, които ще бъдат част от вертикална планировка по изпълнение на СМР на обект „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „ПРОЛЕТ“, ведно с прилежащото дворно пространство в УПИ IX-детски комбинат, кв.64 по плана на с. Ново село, Община Стамболийски“;
Ангажимент на участниците по настоящата обществена поръчка ще бъде само доставката и монтажа на спортните и ударопоглъщащите настилки, върху предварително изпълнена стоманобетонова основа.

Регистрация 2018/679

.....

МАРИЯ ВИТАНОВА-ВЪЛКАНОВА
Зам. Кмет на Община Стамболийски
(Упълномощена съгласно Заповед №86/ 15.01.2018г.)

Изготвил:..... Регистрация 2018/679 .....
Инж. Костадин Аврамов