РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на разрешително № 31510690/11.05.2023г., за водовземане от подземни води.
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	Водоснабдяване на селата Брестовица и Кадиево община Родопи, област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	„Обществено питейно-битово водоснабдяване"
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район"
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	**От** Тръбен кладенец ТК1 – дълбочина 50,0 м. Сондиране с диаметър ∅400 в интервала от 0,00 до 50,00 м. Обсаждане с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър ∅200. В интервала от 0,00 до 24,00 м в задтръбното пространство ще бъде изпълнен циментов тампонаж. В интервала от 24,00 до 50,00 м ще бъде поставена гравийна засипка. Най-отдолу /48,00-50,00 м/ сондажа ще завършва с плътни тръби – утайник. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите от 24,00 до 48,00 м. Тръбен кладенец ТК2 – дълбочина до 50,0 м. Сондиране с диаметър ∅400 в интервала от 0,00 до 50,00 м. Обсаждане с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър ∅200. В интервала от 0,00 до 22,00 м в задтръбното пространство ще бъде изпълнен циментов тампонаж. В интервала от 22,00 до 50,00 м ще бъде поставена гравийна засипка. Най-отдолу /46,00-50,00 м/ сондажа ще завършва с плътни тръби – утайник. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите от 22,00 до 46,00 м. Тръбен кладенец ТК3 – дълбочина до 50,0 м. Сондиране с диаметър ∅400 в интервала от 0,00 до 50,00 м. Обсаждане с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър ∅200. В интервала от 0,00 до 22,00 м в задтръбното пространство ще бъде изпълнен циментов тампонаж. В интервала от 22,00 до 50,00 м ще бъде поставена гравийна засипка. Най-отдолу /46,00-50,00 м/ сондажа ще завършва с плътни тръби – утайник. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите от 22,00 до 46,00 м. **На Тръбен кладенец ТК1** – дълбочина до 50,0 м. Сондиране с диаметър ∅400 в интервала от 0,00 до

4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

SOCOTEC ISO 9001

	50,00 м. Обсаждане с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър ∅200. В интервала от 0,00 до 24,00 м в задтръбното пространство е изпълнен циментов тампонаж. В интервала от 24,00 до 50,00 м е поставена гравийна засипка. Най-отдолу /48,00-50,00 м/ сондажа завършва с плътни тръби – утайник. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервалите от 24,00 до 48,00 м. **Тръбен кладенец ТК2** – дълбочина до 50,0 м. Сондиране с диаметър ∅400 в интервала от 0,00 до 50,00 м. Обсаждане с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър ∅200. В интервала от 0,00 до 22,00 м в задтръбното пространство е изпълнен циментов тампонаж. В интервала от 22,00 до 50,00 м е поставена гравийна засипка. Най-отдолу /46,00-50,00 м/ сондажа завършва с плътни тръби – утайник. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервалите от 22,00 до 46,00 м. **Тръбен кладенец ТК3** – дълбочина до 54,0 м. Сондиране с диаметър ∅400 в интервала от 0,00 до 50,00 м. Обсаждане с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър ∅200. В интервала от 0,00 до 26,00 м в задтръбното пространство е изпълнен циментов тампонаж. В интервала от 26,00 до 54,00 м е поставена гравийна засипка. Най-отдолу /50,00-54,00 м/ сондажа завършва с плътни тръби – утайник. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервалите от 26,00 до 54,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Три тръбни кладенеца ТК1, ТК2 и ТК3 на ПС „Брестовица-Кадиево-нова", изградени на територията на ПИ с идентификатор 34028.8.1, местност „Люцерните", по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив. Тръбен кладенец 1 - кота терен 179,01 м N 42° 07' 16,5" E 24° 34' 40,2" X 4540219,683 У 8602253,549 X 4665523,668 У 423746,160 Тръбен кладенец 2 - кота терен 179,00 м N 42° 07' 15,0" E 24° 34' 36,2" X 4540172,156 У 8602162,306 X 4665478,393 У 423653,780 Тръбен кладенец 3 - кота терен 178,86 м N 42° 07' 13,4" E 24° 34' 32,3"

ЕКАТТЕ	X 4540121,576 У 8602073,401 X 4665430,009 У 423563,663 34028
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{ср.ден.общо}$ = 29,00 л/сек; $Q_{ср.ден}$ = 9,67 л/сек за ТК1; $Q_{ср.ден}$ = 9,67 л/сек за ТК2; $Q_{ср.ден}$ = 9,67 л/сек за ТК3; От $Q_{макс}$ =15,0 л/сек за ТК1 на $Q_{макс}$ =10,0 л/сек за ТК1 От $Q_{макс.}$ =15,0 л/сек за ТК2 на $Q_{макс.}$ =15,0 л/сек за ТК2 От $Q_{макс.}$ =15,0 л/сек за ТК3 на $Q_{макс}$ =15,0 л/сек за ТК3 $Q_{год.общо}$ = 914544 $м^3$/год.; $Q_{год}$ = 304848 $м^3$/год. за ТК1; $Q_{год}$ = 304848 $м^3$/год. за ТК2; $Q_{год}$ = 304848 $м^3$/год. за ТК3; $Q_{мин}$ = 914544 $м^3$/год.; От $S_{макс.доп.}$=4,72 м за ТК1 на $S_{макс.доп}$ =3,25 м заТК1; От $S_{макс.доп.}$=2,11 м за ТК2 на $S_{макс.доп}$ =3,50 м заТК2; От $S_{макс.доп}$ =2,11 м за ТК3 на $S_{макс.доп}$ =4,46 м заТК3;
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на решението за изменение или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"

SOCOTEC ISO 9001