РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. №РР–07–47(11...)/2022г.
Пловдив,...27.11.....2025г.

Ниво на класификация:0(TLP-WHITE)

ДО
Г–Н ПЕТЪР НЕДЕЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
УЛ. „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ №29
СЕЛО СТАМБОЛИЙСКИ 4210
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Приложено изпращам Ви **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ,** съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Марица, поречие на река Марица, която е част от водно тяло с код BG3MA700R143 – „Река Марица от река Тополница до вливане на река Въча и ГОК–9 и ГОК II”, с цел заустване на смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „Канализационна система” на град Стамболийски, село Йоаким Груево и село Куртово Конаре, село Ново Село и село Триводици Община Стамболийски, Област Пловдив.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите (обн.–ДВ, бр.66/27.07.2001г., нов–ДВ,бр.65/2006г., изм.–ДВ, бр.61/2010г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в Общината и ни **уведомите писмено за точната дата на обявяването**.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:bd_plovdiv@earbd.bg

ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Канализационна система
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	**Водоприемник на пречистените отпадъчни води след ПСОВ –** в река Марица. **Водоприемник на отливните канали след Дъждопреливници преди ГПСОВ:** **Дъждопреливник №1 (село Куртово Конаре)** – в река Въча, представляваща ПИ с идентификатор 40717.33.76 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ държавна публична собственост. **Дъждопреливник №2 (село Йоаким Груево)** – в река Въча, представляваща ПИ с идентификатор 34028.12.259 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река “ държавна публична собственост. **Дъждопреливник №3 (село Йоаким Груево)** – в река Въча, представляваща ПИ с идентификатор 34028.12.259 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ държавна публична собственост. **Дъждопреливник №4 (град Стамболийски)** – в напоителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 51980.53.168, с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна публична собственост. **Дъждопреливник №5 (град Стамболийски)** – в напоителен канал, представляваща ПИ с идентификатор 51980.142.671 с начин на трайно ползване (НТП) – „напоителен канал,“ държавна частна собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA700R143 – „Река Марица от река Тополница до вливане на река Въча и ГОК–9 и ГОК II”.
Фактически основания, при	На основание чл.62а, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.3,

които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	буква „б" и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район", заявление с вх. №РР–07–47/01.08.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източнобеломорски Район" за периода 2022–2027г., водното тяло с код BG3MA700R143 – „Река Марица от река Тополница до вливане на река Въча и ГОК–9 и ГОК II" е определено като естествено в лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос и Риби (повишаване с 2 степени); БЕК Макрофити и Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); специфичен замърсители – постигане на СКОС за изместващ показател алуминий (Al) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – трибутилкалай, флуорантен; биота – PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3MA700R143 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Фитобентос и в добро химично състояние по матрица „вода". Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б" от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица" с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а" от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите

	е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно в защитена зона (ЗЗ) с код BG0000578 – „Река Марица“, съгласно Директива 92/43/БИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и в защитена зона с код BG0002087 – „Марица-Пловдив“, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008г. за опазване на дивите птици. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски Район за периода 2022– 2027г. (ПУРБ на ИБР 2022 – 2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027г.), заявеното ползване попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) – BG3_APSFR_MA_101_река Марица–от село Момина клисура до град Стамболийски, от определените и актуализирани за втори цикъл на ПУРИ 2022–2027 в „Източнобеломорски райони“, както и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл.146е, ал.1 от ЗВ. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	**Заустване №1** – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в – река Марица: **Географски координати по система WGS 84 на точката на заустване:** **42°08'53,57"N 24°33'41,67"E**

	Надморска височина: Н=173,05 м.
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Град Стамболийски, Община Стамболийски, Област Пловдив. Имот ПСОВ: ПИ с идентификатор 51980.75.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стамболийски, Община Стамболийски, Област Пловдив. **ЕКАТТЕ 51980**
Заявено водно количество за заустване	**Заустване №1** – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в – река Марица: $Q_{ср.ден.}$ = 3 594,00 м^3/ден $Q_{макс.час.}$ = 314,6 м^3/час $Q_{ср.год.}$ = 1 311 847,00 м^3/год
Място за мониторинг	**Пункт №1** – РШ на изход ГПСОВ;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	**Показатели**			**Собствен мониторинг**	
				Честота на пробовземане	**Вид на пробата**
Заустване №1 Смесен поток БФОВ,ПОВ и ДОВ *място за мониторинг* **Пункт №1** РШ на изход ГПСОВ				Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води	
	Активна реакция pH	**6,0 – 9,0**		ежемесечно	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**35**		ежемесечно	съставна
	$БПК_5$	**25**		ежемесечно	съставна
	ХПК (бихроматна)	**125**		ежемесечно	съставна
	Общ азот	**15**		ежемесечно	съставна
	Общ фосфор	**2**		ежемесечно	съставна
	Нефтопродукти	**5**		ежемесечно	еднократна
	Екстрахируеми вещества	**5**		ежемесечно	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.				

Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за

	съответната канализационна система разрешително за заустване. 2. Канализационната система и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 3. Да се поддържа в изправност изградената канализационна система, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води. 4. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект. 5. С оглед намаляване на замърсяването от заустените отпадъчни води и привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, да се предприемат действия за изграждане/доизграждане на канализационната мрежа на населените места село Куртово Конаре, село Ново село и село Триводици, както и всички съоръжения. Всички отпадъчни води, които ще се формират при доизграждането на канализационната мрежа, да се включват в изградената ГПСОВ.
Преливници към смесена канализационна система	1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждоприливниците при сухо време. 2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливниците по канализационната мрежа.
	Дъждопреливник №1 (село Куртово Конаре) – Географски координати на точката на отливен канал при Дъждопреливник №1 в река Въча по система WGS84: **42°5'48,246"N 24°31'4,649"E,** Надморска височина **H=188,45м.** $Q_{пр.}$ = 969,57л/сек.
	Дъждопреливник №2 (село Йоаким Груево) – Географски координати на точката на отливен канал при Дъждопреливник №2 в река Въча по система WGS84: **42°07'30,255"N 24°34'09,289"E,** Надморска височина **H=171,94м.** $Q_{пр.}$ =1 361,80 л/сек.
	Дъждопреливник №3 (село Йоаким Груево) – Географски координати на точката на отливен канал при Дъждопреливник №3 в река Въча по система WGS84: **42°07'32,164"N 24°33'50,117"E,** Надморска височина **H=173,95м.** $Q_{пр.}$ =907,89л/сек.

	Дъждопреливник №4 (град Стамболийски) – Географски координати на точката на отливен канал при Дъждопреливник №4 в напоителен канал по система WGS84: **42°09'02,39139"N 24°33'11,17683"E,** Надморска височина **H=174,25м.** $Q_{пр.}$ =1514,16л/сек.
	Дъждопреливник №5 (град Стамболийски) – Географски координати на точката на отливен канал при Дъждопреливник №5 в напоителен канал по система WGS84: **42°09'08,315"N 24°32'48,08"E,** **Надморска височина H=172,67м.** $Q_{пр.}$ =813,62л/сек.
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. Пречиствателна станция за отпадъчни води да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива. 3. Да се поддържат в технологична и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения, като всички ремонтни, възстановителни и профилактични дейности се отразяват в експлоатационен дневник. 4. Пречиствателна станция за отпадъчни води да осъществява висок капацитет на пречистване, като компенсира неочаквани пикови натоварвания. 5. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най–малко 30 – дневен срок преди започването им.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се поддържа в изправност измервателното устройство, осигуряващо измерване на количеството заустване отпадъчни води. 2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на

	разрешителното. 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 4. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 5. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателната станция за отпадъчни води, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ–Пловдив. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите.
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателната станция и съоръженията за отпадъчни води	1. Обезвреждането и оползотворяването на утайките от ГПСОВ да се извършва в съответствие със забраните на чл.15, ал.1 от Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, заустени във водни обекти. 2. Да се осигури извозване и/или депониране на утайките от ГПСОВ на подходящи за това места – депа за опасни и/или на регионални депа за битови отпадъци, на които има изградена клетка за депониране на опасни отпадъци. 3. При обявена извънредна епидемична обстановка, утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води на населеното място, които се използват в земеделието, да се прилагат в почвата най–малко след 30 дни времепрестой извън пречиствателните съоръжения. 4. Да се осигури място (площ) за временно съхранение на утайките от ГПСОВ.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води след ГПСОВ.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване след ГПСОВ, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна

	способност и замърсяване на водите. 2. В мястото на заустване на отливните канали на дъждопреливниците преди ГПСОВ да се изгради укрепващо съоръжение (в случай, че такова не е изградено), с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритата на водоприемниците, както и промяна на режима на водите във водните обекти или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 3. Заустването на отпадъчните след ГПСОВ и на дъждовните води от отливните канали на дъждопреливниците след ГПСОВ във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. В канализационната мрежа на населеното място или в селищната пречиствателна станция за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система. 2. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14– дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307.	

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”