РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„База за изкуствено размножаване на аквакултурни видове"
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за аквакултури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина"
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж" и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5, чл. 159, ал. 3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район", заявление с вх. № РР-01-362/19.12.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, вр. Приложение № 35, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина" е в добро състояние по количество и лошо качество. За подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина" е определена по - малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район" през 2022г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина" е в лошо химично състояние по показатели нитрати, манган и фосфати.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишени съдържания на химични елементи.

4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

SOCOTEC ISO 9001

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец ТК с дълбочина 16,00 м. Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър ∅160 в интервала от 2,00 до 16,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 2,00 до 16,00 м. Около устието на тръбния кладенец е изградена шахта с размери 2,00x2,30 м и дълбочина 2,00 м от терена. Водоприемна част от PVC филтри с диаметър ∅160 в интервала от 8,00 до 15,50 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	Един тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ III – производствени дейности, кв. 115 по регулационния план на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив. Тръбен кладенец ТК - кота терен 182,76 м N 42° 07' 35,1" E 24° 32' 48,2" X 4540759,05 У 8599675,85 51980
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{ср.ден.}$ = 0,23 л/сек; $Q_{макс.}$ = 2,50 л/сек; $Q_{год.}$ = 7300,0 $м^3$/год. $Q_{мин.}$ = 5110,0 $м^3$/год. $S_{макс.доп.}$ = 0,18 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, калций и манган; • Да се представи договор с „ВиК" ЕООД, Пловдив в който изрично да е упоменато, че ВиК дружеството предоставя услугата по осигуряване на отвеждането, пречистването и заустването на отпадъчни води от дейността на обект „База за изкуствено размножаване на аквакултурни видове", разположен на територията на УПИ III – производствени дейности, кв. 115 по регулационния план на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив. Срок: До два месеца от дата на влизане в сила на разрешителното; • Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение *(ако е*

	приложимо); • Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръженията; • Не се заплащат ползваните водни количества за аквакултури, на основание чл. 194, ал.11, т.4 от Закона за водите.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"